

Российская Федерация
Тюменская область
Тюменский муниципальный район
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Кулаковская средняя общеобразовательная школа

625526 Тюменская обл., Тюменский р-н, с. Кулаково,
ул. Семеновых, 101а

тел./факс 777-067, 777-267 e-mail: kulakovo-72@mail.ru

исх. № 57 от «31» марта 2017г.

Заместителю начальника МОНДиПР № 9
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской
области
К.С.Шалькову

ИНФОРМАЦИЯ
об устранении выявленных причин и условий, способствующих совершению
административного правонарушения (Представление от 03.03. 2017 года)

№	Нарушение	Мероприятие	Срок
1	На объекте защиты СП МАОУ Кулаковской СОШ руководитель не осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией завода изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки	1. Проведена обработка деревянных конструкций СП МАОУ Кулаковской СОШ по адресу: Тюменский район, с.Кулаково, ул.60 лет СССР, № 2 (приложение 1)	выполнено до 21.03.2017 г.
		2. Подписан приемосдаточный акт на выполнение огнезащитных работ	выполнено до 21.03.2017 г.
		3. Специализированной организацией выполнен отбор проб после обработки деревянных конструкций СП МАОУ Кулаковской СОШ	выполнено до 21.03.2017 г.
		Дополнительные мероприятия: 1. В соответствии с рекомендациями специализированной организацией установлены извещатели ПС автоматические в МАОУ Кулаковской СОШ (приложение 2)	выполнено до 21.03.2017 г.

Оплату штрафа в сумме 6000 рублей гарантирую до 10 апреля 2017 года.

Директор школы:



(Handwritten signature in blue ink)

А.В. Ионов