

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Тюменской области
(наименование территориального органа МЧС России)

625048, г. Тюмень, ул. М.Горького, 72 т.8 (3452) 590-600 ф.8 (3452) 200-202 E-mail: mchs-tyumen@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №9
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области
(наименование органа государственного надзора)

625530, Тюменский район, п. Винзили, ул. Октябрьская, 86, тел.: 8 (3452) 76-19-19, E-mail: mond9@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 13/1/6

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Кулаковская средняя общеобразовательная
школа Тюменского муниципального района

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее -
при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Тюменского и Нижнетавдин-
ского муниципальных районов по пожарному надзору Носоав В.В. № 13 от «26» января 2017 г., ст.
6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
01.02.2017 с 13 час. 10 мин. по 15 час. 10 мин. Тюменский район, с. Кулаково, ул. Семеновых 101а,
ул. 60 лет СССР 2.

09.02.2017 с 9 час. 50 мин. по 11 час. 50 мин. Тюменский район, с. Кулаково, ул. Семеновых 101а,
ул. 60 лет СССР 2.

28.02.2017 с 9 час. 30 мин. по 10 час. 00 мин. Тюменский район, с. Кулаково, ул. Семеновых 101а,
ул. 60 лет СССР 2.

проведена проверка

Шальковым Константином Сергеевичем – Зам. начальника МОНДИПР № 9 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тю-
менской области, Начальником сектора И и ИР ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Тюменской области Зазыкиным
Дмитрием Анатольевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (-их) проверку,

с.Кулаково, ул. Семеновых 101а, ул. 60 лет СССР 2. Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение Кулаковская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директор МАОУ Кулаковской СОШ Ионов Александр Валерьевич, заместитель директора
по УВР МАОУ Кулаковской СОШ Бобова Лариса Анатольевна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№ пред- писания	Вид нарушения обязатель- ных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устране- нию и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норматив- ного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного доку- мента по пожарной без- опасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения обяза- тельных тре- бования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется толь- ко выпол- нение)
1.	2.	3.	4.	5.
13/1/6	1. На объекте защиты СП МАОУ Кулаковской СОШ руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. На объекте защиты СП МАОУ Кулаковской СОШ осуществлять проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводить не реже 1 раза в год.	Правила противопожарного режима в РФ: п. 21	01.05.2017г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;

— иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника МОНДиПР № 9 УНД и ПР ГУ МЧС России по
Тюменской области Шальков Константин Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“28” февраля 2017г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

“28” февраля 2017г.

ИО Директора МАОУ Кулаковской СОШ
Бобова Лариса Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)

М.Л.П.*

Телефон доверия:

8 (3452) 590 – 549

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.