

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Кулаковская средняя общеобразовательная школа
Тюменского муниципального района
(МАОУ Кулаковская СОШ)**

Семеновых ул., д. 101а, с. Кулаково, Тюменский район, Тюменской области, 625526
Тел.: (3452) 777-267, 777-067, 777-186; e-mail: kul@obraz-tmr.ru; https://kul.obraz-tmr.ru
ОКПО 42168357; ОГРН 1037200558669; ИНН/КПП 7224010223/722401001

Инспектору ОНДиПР по
Тюменскому, Нижнетавдинскому МР
лейтенанту внутренней службы
Н.А. Вишневской

ИНФОРМАЦИЯ

об устранении выявленных причин и условий, способствующих нарушению административного
правонарушения

№	Нарушение	Мероприятие	Срок
1	Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки должны предусматриваться противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15	Установлены двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки должны предусматриваться противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15 (6 штук)	27.12.2021

И.о. директора



Т.Я. Плесовских