

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Тюменской области

(наименование территориального органа МЧС России)

625048, г. Тюмень, ул. М.Горького, 72 т.8 (3452) 590-600 ф.8 (3452) 200-202 E-mail: mchs-tyumen@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы «Тюменский» УНД и ПР ГУ

МЧС России по Тюменской области

(наименование органа государственного надзора)

625039, г.Тюмень, ул. Энергетиков, 37а, тел.: 8 (3452) 590-619;590-620, E-mail: ond-tyumenmr@72.mchs.gov.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 125/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

МАОУ Кулаковская СОШ

ИНН: 7224010223; ОГРН: 1037200558669;

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),  
собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения (главного) заместителя главного государственного инспектора Тюменско-  
го и Нижнетавдинского муниципальных районов по пожарному надзору Шалькова К.С. № 125 от  
«27» июля 2021 г., ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-  
опасности» в период

с "02" августа 2021 г., 10 час. 00 мин. по "02"августа 2021 г., 11 час. 00 мин.

с "05" августа 2021 г., 10 час. 00 мин. по "05"августа 2021 г., 11 час. 00 мин.

с "10" августа 2021 г., 10 час. 00 мин. по "10"августа 2021 г., 11 час. 00 мин.

проведена проверка:

Инспектором отделения НДиПР по Тюменскому МР ОНДиПР «Тюменский» лейтенантом  
вн.службы Вишневецкой Натальей Андреевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному  
надзору, проводившего (-их) проверку,

МАОУ Кулаковская СОШ Тюменского района, Тюменской области, по адресу/адресам: Тюмен-  
ская область, Тюменский район, с.Кулаково, ул. 60 лет СССР, д.2

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором Сивухо Александром Михайловичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-  
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-  
явленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения                                                                                                                                                                         | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.            | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.                                                                                                                                                                              | 4.                                                                      | 5.                                                             |
| 125/1/1       | <p>1. Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки должны предусматриваться противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.</p> <p><i>Выполнить противопожарные двери эвакуационных выходов из групповых ячеек с пределом огнестойкости не менее EI 15.</i></p> | ст. 5.2.3 СП 1.13130.2020г. «Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы»                                                                                        | 01.08.2022г.                                                            |                                                                |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


**Подписи лиц проводивших проверку:**

Инспектор ОНДиПР по Тюменскому,  
Нижнетавдинскому МР  
лейтенант внутренней службы  
Вишневская Н.А.

«10» августа 2021 г.  
М.Л.П.\*



Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор МКУ «Киселевская СОСН» Губко А.М.  
(должность, фамилия, инициалы)

“10” августа 2021г.

Телефон доверия:

8 (3452) 590 – 549

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.