



ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «ТЮМЕНСКИЙ» УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)
625039, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 37а

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 15/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: директору МАОУ Кулаковская СОШ Ионову Андрею Васильевичу
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Тюменского, Нижнетавдинского муниципальных районов по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы «Тюменский» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области Сорокина Олега Анатольевича № 15 от «24» февраля 2022 года (КНМ 72220061000201007324 от 25.09.2021 г.)

в период с "01" марта 2022 г., 10 час. 00 мин. по "01" марта 2022 г., 11 час. 00 мин.
с "03" марта 2022 г., 10 час. 00 мин. по "03" марта 2022 г., 12 час. 00 мин. по месту: 625526,
Тюменская область, Тюменский р-н, с Кулаково, ул. Семеновых, д.101а,

Инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тюменскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы «Тюменский» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области лейтенантом вн. службы Вишневской Натальей Андреевной.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МАОУ Кулаковская СОШ Ионов Андрей Васильевич

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка с выполнением
1.	<p>Дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания (мастерская)</p> <p>Обеспечить открывание двери эвакуационного выхода по направлению выхода из здания (в мастерской)</p>	<p>п.4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	02.09.2022г.	
2.	<p>Огнетушители, размещенные на полу (следует располагать на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание)</p> <p>Обеспечить размещение огнетушителей в помещении электрощитовой на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание</p>	<p>Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 п.409.; СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.4.2.7</p>	02.09.2022г.	
3.	<p>Огнетушители, размещенные на полу в помещении секретаря директора (следует располагать на высоте не</p>	<p>Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 п.409.; СП</p>	02.09.2022г.	

	<p>более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключая падение или опрокидывание)</p> <p>Обеспечить размещение огнетушителей в помещении секретаря директора на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключая падение или опрокидывание</p>	<p>9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.4.2.7</p>		
4.	<p>На путях эвакуации в столовой утроен порог (0,17м). Основание: Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 п.27»а»</p> <p>Не допускать перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.</p>	<p>СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.5</p>	02.09.2022г.	
5.	<p>На путях эвакуации на лестничную клетку со второго этажа утроен порог (0,11м)</p> <p>Не допускать перепады высот менее 0,45 м и выступы, за</p>	<p>Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 п.27»а». СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной</p>	02.09.2022г.	

	исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.5		
6.	<p>На путях эвакуации на пути к наружной лестнице утроен порог (0,48м)</p> <p>Не допускать перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.</p>	Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 п.27»а». СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.5	02.09.2022г.	
7.	<p>Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского, производственного назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по</p>	Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 п.12	02.09.2022г.	

	<p>взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте</p> <p>Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского, производственного назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте</p>			
8.	<p>Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной</p>	<p>Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 п.17 «б»</p>	02.09.2022г.	

	<p>защиты наружной лестницы со второго этажа</p> <p>Организовать проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты наружной лестницы со второго этажа</p>			
9.	<p>Ширина эвакуационного выхода из помещения пище-блока менее 0,8 м. (фактически 0,68м.)</p> <p>Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 0,8м.</p>	<p>п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4, ч.1, ст.6, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. (ранее требовалось п 4.2.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.) п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	02.09.2022г.	
10.	<p>Ширина эвакуационного выхода из помещения спорт.зала в коридор менее 0,8 м. (фактически 0,73м.)</p> <p>Обеспечить ширину</p>	<p>п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4, ч.1, ст.6, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. (ранее требовалось п 4.2.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной</p>	02.09.2022г.	

	эвакуационного выхода не менее 0,8м.	защиты. Эвакуационные пути и выходы.) п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
11.	Ширина первой двери эвакуационного выхода из помещения актового зала к наружной лестнице менее 0,8 м. (фактически 0,49м.) Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 0,8м.	п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4, ч.1, ст.6, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. (ранее требовалось п 4.2.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.) п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	02.09.2022г.	
12.	Ширина второй двери эвакуационного выхода из помещения актового зала к наружной лестнице менее 0,8 м. (фактически 0,50м.) Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 0,8м.	п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4, ч.1, ст.6, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. (ранее требовалось п 4.2.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.) п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	02.09.2022г.	
13.	Ширина третьей двери эвакуационного выхода из помещения актового зала к наружной лестнице	п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4, ч.1, ст.6, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной	02.09.2022г.	

	<p>менее 0,8 м. (фактически 0,52м.)</p> <p>Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 0,8м.</p>	<p>безопасности» от 22.07.2008г. (ранее требовалось п 4.2.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.) п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>		
14.	<p>Ширина эвакуационного выхода из помещения мастерской менее 0,8 м. (фактически 0,49м.)</p> <p>Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 0,8м.</p>	<p>п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4, ч.1, ст.6, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. (ранее требовалось п 4.2.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.) п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	02.09.2022г.	
15.	<p>Ширина эвакуационного выхода из кабинета психолога менее 0,8 м. (фактически 0,53м.)</p> <p>Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 0,8м.</p>	<p>п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4, ч.1, ст.6, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. (ранее требовалось п 4.2.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.) п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные</p>	02.09.2022г.	

		пути и выходы»		
16.	<p>Не произведена очистка от снега и наледи в зимнее время наружной пожарной лестницы, наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре</p> <p>Произвести очистку от снега и наледи в зимнее время наружной пожарной лестницы, наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре</p>	Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 п.17 «а»	02.09.2022г.	
17.	<p>Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов к наружной лестнице не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа</p> <p>Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода к наружной лестнице изнутри без ключа</p>	Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 п.26	02.09.2022г.	
18.	<p>Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности</p> <p>Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности</p>	Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 п.2.	02.09.2022г.	
19.	<p>Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты</p> <p>Обеспечить наличие журнала эксплуатации систем противопожарной защиты</p>	Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 п.60.	02.09.2022г.	

20.	<p>На пути эвакуации из помещения психолога размещена мебель.</p> <p>Не допускать размещение мебели на пути эвакуации из помещения психолога.</p>	<p>Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 п.17 «б»</p>	02.09.2022г.	
-----	---	--	--------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор МАОУ Кулаковская СОШ Ионов Андрей Васильевич

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тюменскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы «Тюменский» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области

лейтенант вн. службы Вишневецкая Н.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тюменскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы «Тюменский» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области

лейтенант вн. службы Кугаевская Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.